

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová
Telefon: 465 385 285
E-mail: stanislava.uhrova@lanskroun.eu

Městys Dolní Čermná
Dolní Čermná 76
Dolní Čermná, PSČ 561 53

Vaše č.j.: 0
Počet listů dokumentu: 10
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: 231.2
Evidenční list č.: I 13/01
Spisová značka.: OŽP/34560/2013/SUH

Č.j.: MULA 34560/2013

V Lanškrouně 23. prosince 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“*), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (*dále jen „stavební zákon“*) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*)

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Městys Dolní Čermná,
se sídlem **Dolní Čermná 76, Dolní Čermná, PSČ 561 53,**
IČ 00278734, CZ-NACE 84110

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, **k provedení stavby vodního díla „Dolní Čermná – sídliště – kanalizace, SO 01, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07“**, kategorie z hlediska TBD – nepodléhá TBD, pozemky parc. č. 3298/30, 3298/27, 3298/26, 3298/9, 3298/8, 3300/5, 3300/2, 3286/3, 3296/3, 3296/2, 3298/1, 4197/1, 4209/1 a 4209/2 v kat. území Dolní Čermná, městys Dolní Čermná, kraj Pardubický, č.h.p. 1-02-02-022, HGR 426 - Kyšperská synklinála.

Vodní dílo zahrnuje:

Stavební objekt SO 01 – Stoka D2 (od šachty Š1 po šachtu Š5)

Druh stokové sítě.....gravitační

Jmenovitá světlost stokyPP UR2 SN 10 280/250

Celková délka stoky.....104,5 metrů
 Počet šachet.....4 ks (Š2, Š3, Š4, Š5)
 Pozemky parc. č. 4197/1, 3286/3, 3298/1 a 3298/8 v kat. území Dolní Čermná.

Stavební objekt SO 03 – Stoka D2 (od šachty Š7 po šachtu Š12 včetně přeložky dešťové kanalizace)

Druh stokové sítě.....gravitační
 Jmenovitá světlost stoky.....PP UR2 SN 10 280/250
 Celková délka stoky.....169,5 metrů
 Počet šachet.....7 ks (Š7a, Š8, Š8a, Š9, Š10, Š11, Š12)
 Další zařízení.....přeložení uliční vpusti včetně
 přípojky z PVC KG SN8 200x5,9
 o délce 4,5 m

Pozemky parc. č. 3298/30, 3298/27, 3298/26 a 4209/2 v kat. území Dolní Čermná.

Přeložení dešťové kanalizace

Druh kanalizační stoky.....gravitační
 Celková délka přeložky.....15 metrů
 Jmenovitá světlost stoky.....PVC KG SN8 250x7,3
 Počet šachet.....2 ks (Š19, Š20)
 Pozemek parc. č. 3298/27 v kat. území Dolní Čermná.

Zrušení a odstranění stávající kanalizace

Druh kanalizační stoky.....gravitační
 Celková délka kanalizace.....37 metrů
 Jmenovitá světlost stoky.....bet DN300
 Pozemky parc. č. 4209/2, 3298/26 a 3298/27 v kat. území Dolní Čermná.

Stavební objekt SO 04 – Stoka D2-1 (od šachty Š8 po šachtu Š14)

Druh stokové sítě.....gravitační
 Jmenovitá světlost stoky.....PVC KG SN8 250x7,3
 Celková délka stoky.....50 metrů
 Počet šachet.....2 ks (Š13, Š14)
 Pozemky parc. č. 3298/27, 3296/3 a 3296/2 v kat. území Dolní Čermná.

Stavební objekt SO 05 – Stoka D2-2 (od šachty Š10 po šachtu Š15)

Druh stokové sítě.....gravitační
 Jmenovitá světlost stoky.....PVC KG SN8 250x7,3
 Celková délka stoky.....30 metrů
 Počet šachet.....2 ks (Š15a, Š15)
 Pozemky parc. č. 3298/27, 3300/2 a 3300/5 v kat. území Dolní Čermná.

Stavební objekt SO 06 – přepojení a rekonstrukce dešťové stoky

Druh stokové sítě.....gravitační
 Jmenovitá světlost stoky.....PP UR2 SN 10 330/300
 Celková délka stoky.....22 metrů
 Počet šachet.....2 ks (Š22, Š23)
 Pozemky parc. č. 4197/1 a 4209/1 v kat. území Dolní Čermná.

Stavební objekt SO 07 – znovupřepojení a rekonstrukce dešťové stoky

Druh stokové sítě.....gravitační

Jmenovitá světlost stokyPP UC SN 12 450/400
 Celková délka stoky.....72 metrů
 Počet šachet.....1 ks (Š17)
 Pozemky parc. č. 4197/1, 3286/3, 3298/1, 3298/8 a 3298/9 v kat. území Dolní Čermná.

Údaje o navrhované stavbě vodního díla:

Název kanalizačního systému:Kanalizace Dolní Čermná
 Povolovaná vodní díla:stoková síť
 Kanalizační soustava:kanalizace pro veřejnou potřebu
 Charakter kanalizační soustavy:.....oddílná

Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvádění odpadních vod v rámci kanalizace pro veřejnou potřebu městyse Dolní Čermná zakončenou čistírnou odpadních vod

Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (projektovou dokumentaci „Dolní Čermná – sídliště - kanalizace“ zpracoval Ing. Ondřej Hanuš, zodpovědný projektant Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701162, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64 v měsíci lednu 2013). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla dle platných právních předpisů.
3. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.
4. Výkopový materiál ze stavby nebude ukládán do vodního toku, na břehy vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
5. **Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, Lanškroun, PSČ 563 16,** uvedené v souhrnném stanovisku pod č.j. MULA 30981/2012 ze dne 14. prosince 2012, a to:
 - a) **Ochrana přírody a krajiny:**
 - Z pohledu ochrany přírody je nutno dodržet § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, tj. respektovat obecnou ochranu

rostlin a živočichů. Při porušení podmínek obecné ochrany rostlin a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.

- Podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (*a to nadzemní i podzemní část – kořenový systém*). Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme k ochraně dřevin důsledné dodržování ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- Veškeré výkopové práce je nutné vést co nejdále od kmene dřevin. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (*za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5m, u sloupových forem o 5 m*), je nutné výkopové práce provádět ručně a nesmí být prováděny blíže než 2,5 m od paty kmene. Přerušené kořeny nesmí mít průměr větší než 3 cm a musí být přerušeny pouze řezem a ošetřeny - viz ČSN.
- Kácení dřevin je podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, možno provádět pouze na základě správního rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody.

b) **Odpadové hospodářství:**

- S veškerými odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s navazujícími vyhláškami (*zejména pak č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.*) a dále platnými právními předpisy obce (*obecně závazná vyhláška o odpadech*).
- Odpady ze zemních a stavebních prací je třeba třídít a přednostně využít nebo nabídnout k využití (*pouze oprávněné osobě*), uloženy na skládku mohou být pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný (*ZP10/2008 Metodický pokyn odboru MŽP, uvedený ve Věstníku MŽP č. 3/2008 na str. 4*).
- Během celé akce je třeba vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých realizací akce, a dokladů prokazujících nakládání s odpady (*využití nebo předání oprávněné osobě k odstranění*).

c) **Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:**

- Pokud si práce spojené s budováním, opravami a údržbou nadzemních a podzemních vedení vyžádají odnětí ze ZPF na dobu delší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ZPF o souhlas k odnětí ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a k žádosti přiložit potřebné náležitosti dle § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb.

6. **Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí – ochrana zemědělského půdního fondu,** uvedené v souhlasu k navržené trase, ze dne 3. prosince 2012 pod č.j. MULA 34590/2012, a to:

- Termín zahájení prací bude v předstihu oznámen vlastníkům, popř. nájemcům zemědělských pozemků.
- Práce budou prováděny v době vegetačního klidu nebo po sklizni, jinak budou uplatňovány náhrady škod.
- Případné narušení melioračního systému bude na náklady investora uvedeno do původního stavu.
- Po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu – k zemědělské výrobě.
- Pokud bude dočasný zábor potřebný na dobu delší než 1 rok, musí být požádáno o vydání souhlasu ve smyslu § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění.

7. Stavba bude provedena na parcelách, které jsou územím s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „památkový zákon“*). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 památkového zákona. Doklad o dodržení tohoto ustanovení bude požadován při kolaudaci.
8. **Budou dodrženy podmínky městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, Dolní Čermná, PSČ 561 53**, uvedené ve vyjádření ze dne 9. listopadu 2012 pod č.j. ÚmDC-670/2012, a to:
- V zájmovém území se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení.
 - V zájmovém území se nachází vedení kanalizace ve správě Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou.
 - Před zahájením prací bude zajištěno vytýčení těchto podzemních sítí a pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto zařízení. Při provádění prací v ochranném pásmu jednotlivých sítí technické infrastruktury musí stavebník provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo ovlivnění bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně, bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí. Odkryté zařízení bude v průběhu stavební činnosti či při jejím přerušení řádně zabezpečeno proti poškození. Při obsypání a zásyp obnažených inženýrských sítí bude postupováno dle platných právních předpisů a ČSN.
9. **Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64, provoz vodovodů Lanškroun, Dukelská 924, Lanškroun, PSČ 563 01**, uvedené ve vyjádření ze dne 15. listopadu 2012 pod č.j. LA/SK/12/185, a to:
- I. Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
- a) Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměrem 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při činnostech v blízkosti podzemního vedení sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (*dále PVS*) je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
 - c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umisťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s..
 - d) Za stavební činnost se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (*zejména řízené a neřízené protlaky*) prováděné v ochranném pásmu PVS.
 - e) Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informace o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.
 - f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty

(poklapy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., do těch prostor.

- g) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé prostory, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod.
- h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., na pohotovostní telefonní číslo +420465642618.
- i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a to ve všech případech, ve kterých by nad rámec těchto podmínek mohlo dojít ke střetu s PVS. Pro zájmové území je ZSPS – Stanislav Kapoun, tel. 602 963 118.

II. Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby.

- a) Pokud by innští stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, atd.).
- b) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž není potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zřejmá míra dotčení PVS.
- c) Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy PVS.
- d) Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, připravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., je povinen dodržet při jejich přípravě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách <http://www.vak.cz/>.
- e) Toto vyjádření nenahrazuje požárně bezpečnostní řešení stavby, které může pro jednotlivé druhy staveb zpracovávat pouze oprávněná osoba podle autorizačního zákona. Požárně bezpečnostní řešení je oborově (profesně) vydělanou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení.

III. Podmínky pro přeložení PVS.

- a) V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.
- b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která nutnost přeložení PVS vyvolala.

IV. Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS.

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebním nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

- a) Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- b) Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku ± 30 cm mezi skutečným uložení PVS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny podtrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
- c) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.
- d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- e) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- f) Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.
- g) Pokud stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (*vodovodu, kanalizace*), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách <http://www.vak.cz/>.

10. Budou dodrženy podmínky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 22, uvedené ve vyjádření ze dne 28. srpna 2012 pod č.j. 147332/12, a to:

I. Obecná ustanovení

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných pracích, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučení*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- b) Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK, je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučení*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoli činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK, je povinen nepoužívat mechanizační prostředků a nevhodného nářadí.
- c) Pro případ porušení, kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody,

kteře společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo 461 541 908 nebo 602 413 579, při čemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- b) Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděči, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupu PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (*včetně doporučených*), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provézt až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.
- j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (*včetně ochranného pásma*) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (*např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.*).
- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od PVSEK.
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK

společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084.

III. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- a) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (*projektové, realizační, koordinační atp.*).
- b) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (*katastrální mapa, plánek*), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- c) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- d) Pokud by budované stavby (*produktovody, energovody, aj.*) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

IV. Křížení a souběh se SEK

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, základy (*stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.*) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedené, případně kontaktovat PSO.
- d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (*např. zabetonováním*).

- e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, přeložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasu kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní vedení kabelovou nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a podtlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

11. Budou dodrženy podmínky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 22, uvedené ve vyjádření ze dne 29. listopadu 2013 pod č.j. POS 364/13, a to:

- Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (147332/12 viz výše).
- Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanou kanalizací bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
- Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o kontrole předmětného tel. zařízení potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti Telefonica Czech Republic, a.s..

12. Budou dodrženy podmínky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02, uvedené ve stanovisku ze dne 12. října 2012 pod značkou 5000697856 a to:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- a) Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (*tzn. i bezvýkopové technologie*).
- b) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušný regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (*číslo jednací*) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení

nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- d) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- e) Pracovníci provádějící pracovní činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- f) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- i) Neprodleně ohlásit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (*vc. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.*) na telefon 1239.
- j) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- k) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení *vc. hlavních uzávěrů plynu (HUP)* na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- n) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (*není-li ve stanovisku uvedeno jinak*).
- o) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

13. **Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02**, uvedené ve vyjádření ze dne 22. listopadu 2013 pod značkou 0100222746, a to:

- a) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte naši Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů (*resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. prosince 1994*), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr.
- b) U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (*resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. prosince 1994*).

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- b) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- e) Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičů blíže než 2 metry (*dle ČSN EN 50110-1*).
- b) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- c) Je zakázáno stavět budovy nebo jejich objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- d) Je zakázáno, provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- e) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- f) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- g) Pokud není možné dodržet body a) až d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (*zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...*) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- h) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, šměřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zák. č. 458/00 Sb.,

a činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 m, po obou stranách krajního kabelu.

V Ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46, odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- b) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- e) Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- f) Pokud stavba nebo stavební činnosti zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (*krajního*) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (*ručně*) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
- c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (*Zemní práce*) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- d) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- e) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- f) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- g) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- h) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- i) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- j) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- k) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (*v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840*).
- l) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- m) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic:

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami ve vodorovné vzdálenosti:

- a) U venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 50 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva.
- b) U stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 m.
- c) U kompaktních a zděných stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m.
- d) U vestavěných el. stanic 1 m od obestavění.

V Ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46, odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- b) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- e) Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice je třeba požádat o písemný souhlasu vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.

V Ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnost, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- a) Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (*viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení*).
- b) Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
- c) Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
- d) Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případná nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

14. **Vodoprávnímu úřadu bude minimálně 14 dní předem oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. V stejném termínu bude zdejšímu úřadu předložen plán kontrolních prohlídek stavby.**
15. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb vodních děl, nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
16. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveniště do kolaudace vodního díla.
17. Stavba bude dokončena do **31. prosince 2017.**

18. **Po dokončení stavby vodního díla je investor povinen požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
19. **Žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11 a) vyhlášky č. 432/2001 Sb. (zejména se jedná o popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení zapsaných ve stavebním deníku; doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací - u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím – včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek – tlaková zkouška kanalizace, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály; dokumentace skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby, zápis o kontrole zařízení společnosti Telefonica O2 Czech Republic a.s., Praha).**

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

Městys Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, Dolní Čermná, PSČ 561 53

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu

Vlastníci pozemků dotčených stavbou

Bedrníčková Lucie, Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Dušková Marta, Dolní Čermná 315, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Vyhnálek Vlastislav Ing., Dolní Čermná 351, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Vyhnálková Marie, Dolní Čermná 351, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Jirouš Jaroslav, Dolní Čermná 318, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Jiroušová Alena, Dolní Čermná 318, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Křivohlávek František, Dolní Čermná 362, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Hurychová Eva, Dolní Čermná, Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Kosek Zdeněk, Petrovice 16, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Lněnička Zdeněk, Mgr., Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Lněničková Miloslava, Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Mareš Josef, Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Vaško Petr, Dolní Čermná, 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53

Vlastníci pozemků sousedící s pozemky dotčených stavbou

Bříza Jiří, Nová náměstí 1744, Česká Třebová, PSČ 560 02
 Formánek Jaromír, Dolní Čermná 343, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Faltejsek Karel, Dolní Čermná 347, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Faltejsek Jan, Dolní Čermná 350, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Faltejsková Ludmila, Dolní Čermná 350, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Motyčka Josef, Dolní Čermná 316, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Motyčková Jiřina, Dolní Čermná 316, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Rousek Radoslav, Dolní Čermná 308, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Rousková Marie, Dolní Čermná, PSČ 308, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Bílá Alena, Dolní Čermná 317, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Kozmanová Martina, Rudoltice 49, Rudoltice, PSČ 561 25
 Šedý Petr, Dolní Čermná 263, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
 Patáková Jana, Lány 1352, Veselí nad Moravou
 Suchá Věra, Dolní Čermná 348, Dolní Čermná, PSČ 561 53

Vašíček Josef, Dolní Čermná 349, Dolní Čermná, PSČ 561 53
Vašíček Pavel, Dolní Čermná 349, Dolní Čermná, PSČ 561 53
Vašíčková Magdalena, Dolní Čermná 349, Dolní Čermná, PSČ 561 53

Ostatní účastníci řízení

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí
Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, Dolní Čermná 76, Dolní Čermná, PSČ 561 53

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 19. listopadu 2013 žádost oprávněného žadatele Městysu Dolní Čermná, se sídlem Dolní Čermná 76, Dolní Čermná, PSČ 561 53, kterou bylo požádáno o udělení povolení stavby vodního díla „Dolní Čermná - sídliště – kanalizace, SO 01, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07“, v kat. území Dolní Čermná.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu, oznámil Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou ze dne 21. listopadu 2013 pod č.j. MULA 34773/2013.

Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci od ústního jednání spojeného s místním šetřením upustil. Avšak v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu, byli účastníci řízení oprávněni navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a námitky, které mohly být uplatněny nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení této veřejné vyhlášky, jinak by k nim nebylo přihlédnuto. Ve stejné lhůtě vyzval správní orgán v souladu s ustanovením § 136 odst. 3 správního řádu, dotčené orgány o písemné sdělení informací, které jsou důležité pro řízení a rozhodnutí. Po uplynutí výše uvedené lhůty pro vyjádření byla správním orgánem dána podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, jakož i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě návrhu jeho doplnění. Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení byla po zákonem stanovenou lhůtu vyvěšena u příslušného městského úřadu a příslušného obecního úřadu. V tomto oznámení vyzval vodoprávní úřad žadatele k doložení dokladů do 15. prosince 2013. Tyto doklady byly doloženy dne 11. prosince 2013.

K záměru stavby vodního díla bylo Úřadem městysu Dolní Čermná, stavebním úřadem, Dolní Čermná, vydáno územní rozhodnutí ze dne 18. ledna 2013 pod č.j. UmDC – 066/2013 (*nabylo právní moci dne 21. února 2013*) dále byl příslušným orgánem územního plánování vydán souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 7. března 2013 pod č.j. UmDC – 0221/2013.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen převodem na účet Městského úřadu Lanškroun, dne 22. listopadu 2013.

Vodoprávní úřad upozorňuje na povinnost vyplývající z ustanovení § 157 stavebního zákona, vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se stavby, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.

S přihlédnutím k tomu, že se v daném případě jedná o správní řízení o žádosti, do okruhu účastníků:

- a) byl podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu zařazen oprávněný žadatel Městys Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, Dolní Čermná, PSČ 561 53
- b) byli podle ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu zařazeni:
- Bedrníčková Lucie, Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Dušková Marta, Dolní Čermná 315, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Vyhnálek Vlastislav Ing., Dolní Čermná 351, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Vyhnálková Marie, Dolní Čermná 351, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Jirouš Jaroslav, Dolní Čermná 318, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Jiroušová Alena, Dolní Čermná 318, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Křivohlávek František, Dolní Čermná 362, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Hurychová Eva, Dolní Čermná, Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Kosek Zdeněk, Petrovice 16, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Lněnička Zdeněk, Mgr., Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Lněničková Miloslava, Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Mareš Josef, Dolní Čermná 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Vaško Petr, Dolní Čermná, 312, Dolní Čermná, PSČ 561 53, jako vlastníci pozemků, na kterých má být provedena stavba,
 - Bříza Jiří, Nová náměstí 1744, Česká Třebová, PSČ 560 02, Formánek Jaromír, Dolní Čermná 343, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Faltejsek Karel, Dolní Čermná 347, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Faltejsek Jan, Dolní Čermná 350, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Faltejsková Ludmila, Dolní Čermná 350, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Motyčka Josef, Dolní Čermná 316, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Motyčková Jiřina, Dolní Čermná 316, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Rousek Radoslav, Dolní Čermná 308, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Rousková Marie, Dolní Čermná, PSČ 308, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Bílá Alena, Dolní Čermná 317, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Kozmanová Martina, Rudoltice 49, Rudoltice, PSČ 561 25, Šedý Petr, Dolní Čermná 263, Dolní Čermná, PSČ 561 53, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, Patáková Jana, Lány 1352, Veselí nad Moravou, Suchá Věra, Dolní Čermná 348, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Vašíček Josef, Dolní Čermná 349, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Vašíček Pavel, Dolní Čermná 349, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Vašíčková Magdalena, Dolní Čermná 349, Dolní Čermná, PSČ 561 53, jako vlastníci sousedních pozemků,
 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 22, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 56, Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, Dolní Čermná 76, Dolní Čermná, PSČ 561 53, jako vlastníci sítí dotčených stavbou.

Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad zejména z projektové dokumentace „Dolní Čermná – sídliště - kanalizace“, kterou zpracoval Ing. Ondřej Hanuš, zodpovědný projektant Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701162, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64 v měsíci lednu 2013. Z projektové dokumentace vyplývá, že stavbou nebude narušeno životní prostředí ani ráz krajiny. Výstavba kanalizace bude mít minimální negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky

Závěrem lze konstatovat, že vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zároveň přezkoumal doklady předložené spolu se žádostí i v průběhu řízení.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu Lanškroun. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lanškroun. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Příloha:

1 x Ověřená projektová dokumentace, včetně štítku „Stavba povolena“ (*po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží oprávněný zadatel*)

R o z d ě l o v n í k

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Městys Dolní Čermná, Dolní Čermná

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- obdrží veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

- Městský úřad Lanškroun, Odbor investiční – památková péče, Lanškroun
- Úřad městyse Dolní Čermná, stavební úřad, Dolní Čermná
- Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná
- Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí, Lanškroun

Na vědomí:

- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

U p o z o r n ě n í !

Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Lanškroun a Úřad městyse Dolní Čermná. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Ing. Stanislava Uhrová
referentka odboru životního prostředí

vyvěšeno:

sejmuto: